

日本原子力学会
AESJ-SC-P006:2015

原子力発電所に対する地震を起因とした確率論的リスク評価に関する実施基準：2015

正誤表

No.	頁	箇所	誤	正
附属書 CA (参考) 機器・配管系の現実的応答評価にかかる参考資料				
1	632	式(CA.6)	$\text{非線形応答係数} = \frac{\text{非線形を仮定した場合の機器系の応答}}{\text{線形を仮定した場合の機器系の応答}}$	$\text{非線形応答係数} = \frac{\text{線形を仮定した場合の機器系の応答}}{\text{非線形を仮定した場合の機器系の応答}}$