

“ 沸騰水型原子炉の水化学管理指針：20XX ”

公衆審査 濱西 栄蔵 様ご意見への回答

2017.6.7

一般社団法人 日本原子力学会
標準委員会

頂きましたご意見についての回答を以下に示します。

ご意見		回答
ご意見箇所	内容	
解20 b)起動時水素注入 第3段落	<p>訂正箇所： 「非脱気の場合には、SSRT 試験による SCC 高感受性環境条件内の溶存酸素変化であるが」 「非脱気の場合には、溶存酸素濃度は、SSRT 試験による SCC 高感受性環境条件内を経由して変化するが」</p> <p>訂正理由： 訂正前の場合、溶存酸素濃度変化が SCC 高感受性環境条件内に収まり、解説図 24(解 21)と対応しない印象を与えるため。</p>	ご指摘のとおり、修正します。